

技ノート	作成	兼森	改				
	検認		定				

KFL形LED蛍光灯落下試験

いきさつ KFL型LED蛍光灯にて天井からの水平落下、垂直落下試験を行う

水平落下試験 天井高さ 2.8mからKFL40Cを2本、水平に自然落下させ、構造と電気動作に異常の無いこと。

試験結果 異常は認められない。

垂直落下試験 天井高さ 2.8mからKFL40Cを2本、垂直に自然落下させ、チューブ破損、破裂など、危険の伴う異常のないこと

試験結果 口金PINが内部にめり込んだが、チューブ破損、破裂は認められない。

